

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,  
Плавскому и Чернскому районам Тульской области

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Щекино, улица Лукашина, д. 18 б

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон 4-38-04

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 171/ 1 / 1-3**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Лицей №1» в лице директора  
Зотовой Ольги Васильевны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Щекинского, Тепло-Огаревского,  
Плавского и Чернского районов Тульской области по пожарному надзору

№ 171 от "04" сентября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период:

«11» сентября 2017 г с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу: г. Щекино ул. Л. Толстого, д. 49;

«21» сентября 2017 г с 14 час. 10 мин. до 15 час. 10 мин. по адресу: г. Щекино ул. Л. Толстого, д. 49;

«22» сентября 2017 г с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: г. Щекино ул. Л. Толстого, д. 49;

была проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,  
Плавскому и Чернскому районам Тульской области ГУ МЧС России по Тульской области Тарасовым  
Павлом Григорьевичем объекта защиты - здания, помещений и территории, муниципального  
бюджетного образовательного учреждения «Лицей №1» по адресу: Тульская область, г. Щекино ул.  
Л. Толстого, д. 49

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директор МБОУ «Лицей №1» Зотовой Ольгой Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта РФ и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Здание МБОУ «Лицей №1» по адресу: г. Щекино, ул. Л. Толстого оборудовать аварийным освещением	Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 п. 43	25.06.2018	
2	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов.	Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации	25.06.2018	

		от 25.04.2012 года № 390 п.35		
3	Здание МБОУ «Лицей №1» по адресу: г. Щекино, ул. Л. Толстого оборудовать планами эвакуации в соответствии с <b>ГОСТ Р 12.2.143-2009</b>	Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 п.7; <b>ГОСТ Р 12.2.143-2009</b> п. 4.1, п. 4.2	25.06.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому  
Плавскому и Чернскому районам Тульской области

Тарасов Павел Григорьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



“ 22 ” сентября 20 17 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил (а): директор МБОУ «Лицей №1» Зотова О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

О. Зотова  
(подпись)

“ 22 ” сентября 20 17 г.

Одновременно сообщая, что на территории области функционирует единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тульской области 8-(4872) 56-99-99